

Отметка о размещении (дата и учетный номер)  
сведений о выездной проверке в ЕРКНМ  
«25» января 2022 г.  
учётный № проверки 78220061000200774252

Ссылка на карточку мероприятия  
в ФГИС ЕРКНМ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Петроградскому району**

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района**

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38-1-70/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга, ИНН 7813127944.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении	плановой	выездной проверки
------------------------------------	----------	-------------------

(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 25.01.2022 № 38-1-70 в период с 01.02.2022 по 03.02.2022 Ивановым Антоном Игоревичем – старшим инспектором отдела надзорной и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания общеобразовательной организации, расположенного по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Подковырова д. 28, литера А.

(указываются реквизиты Решения, период проведённого контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

**Козырев Юрий Владимирович – директора**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Превышена допустимая этажность здания школы II степени огнестойкости на один этаж, при требуемой этажности, для зданий школ имеющих II степень огнестойкости, не выше трех этажей. (фактически здание школы является четырехэтажным)	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.7.15 СП 2.13130.2020	01.06.2022	
2.	В здании школы, в лестничной клетке (где помещение № 419, 316, 224, 125, согласно представленного плана) размещенной в месте примыкания одной части здания к другой (внутренний угол составляет менее 135°), при расстоянии между оконными проемами менее 4 м., отсутствует их заполнение противопожарными окнами с пределом огнестойкости не менее E30.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020	01.06.2022	
3.	В здании школы, в лестничной клетке (где помещение № 416, 317, 221, 122, согласно представленного плана) размещенной в месте примыкания одной части здания к другой (внутренний угол составляет менее 135°), при расстоянии между оконными проемами менее	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020	01.06.2022	

	4 м., отсутствует их заполнение противопожарными окнами с пределом огнестойкости не менее Е30.			
4.	В здании школы, на путях эвакуации, в общем коридоре 1-го этажа (где помещение № 40, согласно представленного плана), допущено размещение различных предметов, а именно: вешалки с одеждой, мебель.	пп ж) п. 16, пп б) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2022	
5.	В здании школы, на 1-ом этаже, на дверях помещений складского назначения (где помещения пищеблока) отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 Правил Противопожарного режима в РФ	01.06.2022	
6.	В здании школы, на 1-ом этаже, на двери помещения производственного назначения (помещение № 50 согласно представленного плана, «электрощитовая») отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 Правил Противопожарного режима в РФ	01.06.2022	
7.	В здании школы, на 4-ом этаже, на двери помещения производственного назначения (помещение № 130 согласно	п. 12 Правил Противопожарного режима в РФ	01.06.2022	

	представленного плана, «серверная») отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
8.	В здании школы, на каждом из 4-х этажей, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в обе лестничные клетки, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Директор Козырев Юрий Владимирович

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

(подпись)

Старший инспектор ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Иванов А.И.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

(подпись, инициалы печатью)



«03» февраля 2022 г.