



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района

Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

Предписание № 2-20-335/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-
Петербурга

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 06 июня 2016 года № 2-20-335, в период с 15 по 21 июня 2016 г., Ивановым Антоном Игоревичем - инспектором отделения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – школы по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 18, литера А.

совместно с Директором ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга Козыревым Юрием Владимировичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, не предусмотрены обособленными выходами наружу из подвального или цокольного этажа и не отделены на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 89 ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 5.2.7.	01.06.2017 г.	
2.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации, коридора 1-го этажа	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 89 ФЗ № 123 от	01.06.2017 г.	

	(помещение № 35 согласно плана ПИБ) менее 1 метра.	22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.		
3.	При изменении объемно-планировочных решений ухудшаются условия эвакуации, а именно: из помещений 3-го и 4-го этажа, (согласно плана ПИБ пом. № 141, 142, 174, 175) отсутствует не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации из помещения осуществляется более чем через одно помещение.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 89 ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 8.1.11, п. 33 Правила противопожарной режима в РФ	01.06.2017 г.	
4.	В здании, в лестничной клетке № 2 марши и площадки лестниц с пределом огнестойкости менее R45, применены незащищенные стальные несущие конструкции маршей и площадок лестниц.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 58 таб. 21, ч. 2 ст. 87, таб. 21 ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 №

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения ОНДПР Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«21» июня 2016 г.



А.И. Иванов

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга Козырев Юрий Влади-
мирович

«21» июня 2016 г.

✓